

## **ENEL PRODUZIONE QUADRI MORSETTIERE DI CONFINE TALORO (NU)**



**L' armadio di confine per il telecontrollo è realizzato su misura, è conforme alle specifiche ENEL LV 509 - DY 911/11 ed e' munito di golfari per il sollevamento. Viti e bulloneria sono in acciaio inossidabile secondo le direttive UNI 3740 parte 7a. La sbarra di terra rispetta le caratteristiche previste nelle norme CEI 7-4.**

**MORSETTIERA DI CONFINE 1  
TALORO**

**Le morsettiere sono costituite da morsetti componibili le cui caratteristiche sono riportate nelle specifica LV 27.**

**Le morsettiere sono numerate secondo quanto previsto dalle Unità Funzionali.**

**Le canalette sono conformi alla specifica LV515.**

**Il quadro corrisponde in ogni sua parte alle vigenti norme antinfortunistiche di cui al D.P.R.n.574.**

